

	DESCRIÇÃO TÉCNICA
	Objeto: Cabo de Potência

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo regulamentar a aquisição de materiais empregados na montagem dos Sistemas de Separação Isotópica conforme quantidade e condições estabelecidas nesta Descrição Técnica.

2. Descrição do Objeto e Respectivas Quantidades

ITEM	QTD	UF	TIPO	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
1	400	m	Material	Cabo de potência flexível, em cobre eletrolítico com cobertura e isolamento em EPR, temperatura 90°C, não propagação e resistente a chama, têmpera mole, seção nominal 185mm ² , com 1 condutor, classe de encordoamento 5, identificação na cor preta, tensão nominal 0,6/1KV, fabricado conforme as normas NBR NM 280 e NBR 7286 ABNT.

3. Inspeção e Recebimento

Os itens fornecidos em bobinas de madeira ou rolo deverão apresentar etiqueta que facilite a identificação do cabo (bitola, número de condutores) e o peso bruto. A todos os itens são aplicados os seguintes requisitos:

- a) Exame Visual; e
- b) Demais condições estabelecidas nesta Descrição Técnica.

4. Tolerâncias de fabricação

Não serão aceitas entregas de quantidades diferentes das especificadas no item 2 deste instrumento.

5. Garantia

Será exigida garantia mínima de 03 meses, conforme indicado no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

	DESCRIÇÃO TÉCNICA
	Objeto: Cabo de Potência

Se, na inspeção de recebimento, for constatada qualquer irregularidade, o fornecedor se compromete a realizar no prazo de 10 dias úteis, a substituição do objeto por outro de mesma especificação técnica e na mesma quantidade, sem custos adicionais ao CINA.

Iperó, na data da assinatura.

Rodrigo Dantas dos Santos
Capitão-Tenente (EN)
Requisitante

Alessandro Silveira Firmino
Servidor Civil Nível Superior
Subcoordenador

Vinícius Gomes de Oliveira
Capitão de Corveta (EN)
Coordenador